



**BUREAU  
VERITAS**

ATTESTATION D'ESSAIS HOMOLOGATION  
HOMOLOGATION TEST CERTIFICATE

N°7180844/109/185

## EN 1360 : 2013

### Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour distribution mesurée de carburant - Spécifications

*Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems - Specification*

**Application :** Flexibles utilisés pour la distribution mesurée des carburants, y compris les carburants oxygénés (comprenant jusqu'à 15 % maximum de mélanges oxygénés), destinés à être utilisés à des températures ambiantes comprises entre – 30 °C et + 55 °C à une pression en service ≤ 16 bar.

**Application :** *hose assemblies commonly used for measured fuel dispensing, including oxygenated fuels (up to a maximum of 15 % oxygenated compounds), intended for use at ambient temperatures between –30 °C and +55 °C and at a working pressure ≤ 16 bar.*

**Fabricant des flexibles :**  
*Hose assemblies manufacturers*

Trelleborg Industrie SAS, ZI La Combaude – Rue de Chantemerle  
CS 10725 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

**Equipements / items :**

**VOLUKLER type 1**

**Température :**

–30 °C à 55 °C

*Temperature:*

–30 °C to 55 °C

**Pression Maximale de Service:**

16 bar (230 psi)

*Maximal Working Pressure:*

16 bar (230 psi)

**Diamètres intérieurs :**

de 16 mm à 25 mm

*Internal diameters:*

from 16 mm to 25 mm

BUREAU VERITAS atteste avoir assisté aux essais d'homologation de type réalisés avec succès chez le constructeur.  
*BUREAU VERITAS, certifies having witnessed homologation tests conducted with success at manufacturer's workshop.*

Etabli à / Issued at	Le/ On	Signé par / Signed by	Signature / Signature
BRIGNAIS (69)	28/05/2020	Thierry BEAUFORT	